# AUGENDUSCHE - PRÜFUNG

**Protokol**
Datum: 09.01.2017

Die Augendusche ist **monatlich** (alle 30 Tage) zu überprüfen (Wasser laufen lassen).
Die Strahlhöhe muss mindestens 15 cm und darf höchstens 30 cm betragen.

| Datum | Name | Unterschrift | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |